

СОГЛАСОВАНО

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Левкина М. Ю.
«01» октября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 62

Алексеева Л.А.

«01» октября 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №62 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта 634033, г. Томск, пер. Ботанический, 16/6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2412,00 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5176,00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 62 г.Томска (МБДОУ №62)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634045, г.Томск, ул.Мокрушина, д. 16/2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Пушкина, 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг воспитание и образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 197

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановки «Школа № 35» маршруты №10, №12, №12а, №53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 514 м

3.2.2 время движения (пешком) 12-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД(К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ Плановый капитальный ремонт 2040 г.
в рамках исполнения Капитальный ремонт
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ВНД(К) ДЧ-И (О,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Администрация Кировского района, Департамент образования г. Томска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » октября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 01 » октября 2018 г
3. Решения Комиссии от «01» октября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 62

Алексеева Л.А.

« 01 » октября 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №62 г.Томска
- 1.2. Адрес объекта 634033, г.Томск, пер. Ботанический, 16/6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1040,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №62 г. Томска (МБДОУ №62)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634045, г. Томск, ул. Мокрушина 16/2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации г.Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Томск, ул. Пушкина, 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг воспитание и образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 197
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановки «Школа № 35» маршруты №10, №12, №12а, №53.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 514 м

3.2.2 время движения (пешком) 12-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нет
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 62

Алексеева Л.А.

« 01 » октября 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

г. Томск

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 01 » октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес объекта 634033, г. Томск, пер. Ботанический, 16/6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1040,7 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2412 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 62 г.Томска (МБДОУ № 62)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 16/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановки «Школа № 35» маршруты №10, №12, №12а, №53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 514 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 12-15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	-	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	1,2	6-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	3-11,14, 26-29	11-20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	12,13	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	19-22	21-24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД(К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования
в рамках исполнения нет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ВНД(К) ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Департамент образования администрации Города Томска
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -;

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://zhit-vmeste.ru>; <https://dou70.ru/62/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>9</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>10</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>0</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>0</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 62 на 28 л.
Позатажные планы, паспорт БТИ МБДОУ № 62 на 6 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Заведующий Алексеева Л.А. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда Аникина О.А. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель заведующего повоспитательно-образовательной работе
Коновалова О.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством Кудинова Л.И. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель ТРО ООО ВОТ Левкина М.Ю. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий Алексеева Л.А. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист по охране труда Аникина О.А. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «01» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 62, пер. Ботанический, 16/6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	16,17	25-28	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-5	-	Все	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	15,18	6,7	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	23	8	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие обустроенной парковки для МГН	Все	Оборудование парковочных мест для МГН	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН.	Все	Оборудование средствами информационной поддержки.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	-	1-5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ (К,О,С) ; ДЧ-И (Г,У). На прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 62, пер. Ботанический, 16/6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	15,18	6,7	-	Все	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	23	8	-	Все	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	24,25	6,9	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2	6,10	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	3	11	Покрытие пола: - твердое, допускающее скольжение при намокании;	Все	Ремонт покрытия пола.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Отсутствие беспрепятственного доступа МГН в ДОУ	Все	Ремонт механизма с автоматическим закрыванием.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	1,2	6-10	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У). Установить кнопку вызова персонала, установить нескользящее покрытие.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 62, пер. Ботанический, 16/6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4,14	12,20	Отсутствие специализированных средств информации, для категории (К) не достаточно места для маневра	Все	Установка необходимых информационных систем, для категории (К) технические решения не возможны	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5-8	13-16	-	Все	Для категории (К) технические решения не возможны, монтаж поручней.	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус отсутствует	К	Технические решения не возможны	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лифт отсутствует	Все	Технические решения не возможны	Не нуждается
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9-11, 27-29	17-19	Пути эвакуации ДОУ не обеспечивают безопасность МГН всех категорий, для категории (К) не достаточно места для маневра	Все	Реконструкция путей эвакуации, для категории (К) технические решения не возможны	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации, для категории (К) не достаточно места для маневра	Все	Реконструкция путей эвакуации, установка необходимых информационных систем, для категории (К) технические решения не возможны	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У) ВНД (К)	3-11,14, 26-29	11-20	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У); ДУ (О,С); ВНД (К).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 62, пер. Ботанический, 16/6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13	-	Для категории (К) недостаточно места для маневра. Отсутствие информирующих обозначений. Отсутствие специально выделенных мест для МГН. Отсутствие специальной мебели для МГН.	Все	Оснащение информирующим и обозначениями, оборудование специальной мебелью, оборудованием. Для категории (К) технические решения не возможны.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Для категории (К) недостаточно места для маневра. Отсутствие информирующих обозначений. Отсутствие специально выделенных мест для МГН. Отсутствие специальной мебели для МГН.	Все	Оснащение информирующим и обозначениями, оборудование специальной мебелью, оборудованием. Для категории (К) технические решения не возможны.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	12,13	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У); ДУ (О,С); ВНД (К).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 62, пер. Ботанический, 16/6
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19-22	21-24	Для категории (К) нет места для маневра. Отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты.	Все	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Для категории (К) технические решения не возможны.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты.	Все	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Оснащение информирующим и обозначениями	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД(К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	19-22	21-24	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,У); ДУ (О,С); ВНД (К).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 62, пер. Ботанический, 16/6
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных визуальных средств информации	-	Оснащение визуальными средствами информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных акустических средств информации	-	Оснащение акустическими средствами информации	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных тактильных средств информации	-	Оснащение тактильными средствами информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации	-	Оснащение визуальными, акустическими, тактильными средствами информации	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД