



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8 (3822) 421-528

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 62 г. Томска в лице директора Алексеевой Ларисы Александровны

во исполнение решения главного государственного инспектора по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору № 46 от «19» июля 2021 года, в период с «10» ч. «00» мин. «21» июля 2021 г. по «14» ч. «00» мин. «30» июля 2021 г. проведена проверка государственным инспектором по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Шамовым Александром Антоновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 г. Томска по адресу: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 16/2; 634033, г. Томск, пер. Ботанический, 16/6

(по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 г. Томска Алексеевой Ларисой Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<u>Ширина эвакуационного выхода (центральный вход, первый этаж) менее 1,2 м., фактически составляет 0, 86 м.</u>	<u>ст. 5, ст. 6, ч. 1, п.п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1, 8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16</u>	<u>01.04. 2022</u>	

		<p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1.4, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
- имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Шамов А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«30» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 62 г. Томска Даровских Татьяна Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

«30» июля 2021 г.