

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №62 города Томска
Мокрушина ул., д. 16/2, Томск, 634045, тел.: (3822) 41-10-44, факс: (3822) 41-10-44,
e-mail: dou62@education70.ru

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах
по итогам проверки 2021 года.

№	Контролирующие органы	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	Нарушений не выявлено	-
2	Главное управление МЧС России по Томской области Отделение надзорной деятельности Кировского района г. Томска	Ширина эвакуационного выхода (центральный вход, первый этаж) менее 1.2 м., фактически составляет 0,86 м	Выполнено 21.08.2021г. Разработана декларация о пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными СНиП П-Л.2-72* Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования.

Заведующий



Л.А. Алексеева