

**Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах по итогам проверки
Управления Роспотребнадзора по Томской области в 2022г.**

В 1 корпусе по ул.Мокрушина 16/2

№п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры
1	В группе №2 в туалетной комнате санитарно-техническое оборудование(кран) в неисправном состоянии (протекает).	Устранено 15.02.2022 (кран отремонтирован).
2	В группах №4,12,11,8 трансформируемые кровати не имеют самостоятельный заход на них.	Частично устранено до 01.05.2022. Полностью будет устранено 31.12.2022г.
3	В буфете группы №10 крышки к кастрюлям со сколами.	Устранено 15.02.2022 (посуда утилизирована). Посуда заменена.
4	В спальне группы №10, приемной группы №11 источники искусственного освещения в неисправном состоянии.	Устранено 15.02.2022г. (заменены лампы).
5	Результаты измерений уровней искусственной освещенности в игровых группах №1,2,3,5,11 и в раздевальных групп №1,2,3,5,11 не соответствуют требованиям СанПиН1.2.3685-21	Устранено 25.02.2022 Заменены лампы.

Во 2 корпусе по пер.Ботанический 16/6

№п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры
1	Во всех группах трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них.	Частично устранено до 01.05.2022. Полностью будет устранено 31.12.2022г.
2	На пищеблоке эмалированные тазы и ведро для обработки сырых овощей с дефектами.	Устранено 15.02.2022 (посуда утилизирована). Посуда заменена.
3	Результаты измерений уровней искусственной освещенности в игровой группе №4 не соответствуют требованиям СанПиН1.2.3685-21.	Устранено 25.02.2022 Заменены лампы.